



Câmara Municipal de Aveiro

FOLHA PARA TRANSMISSÃO POR FAX

PARA:

DE: GABINETE DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA

EMPRESA:

DATA:

ASSUNTO:

CONCURSO PÚBLICO Nº 05/08, para adjudicação da empreitada de “**Substituição das Colunas Montante da Rede de Abastecimento de Água na Urbanização de Santiago**”

TEXTO:

Na sequência dos erros e omissões solicitados no âmbito do presente concurso público, informamos que os mesmos não são aceites, sendo respondidos como esclarecimentos.

1ª Questão: Na Memória Descritiva e Justificativa da empreitada em epígrafe está referenciada a instalação de dois contadores adicionais por lote, um no rés-do-chão e outro no 3º andar para o uso do condomínio, não estando estes contabilizados no Mapa de Quantidades, daí a falta do artigo para instalação de 44 contadores de água.

Resposta: Cada lote tem quatro pisos e em cada piso seis fracções o que resulta em 24 contadores. Nos artigos terminados em #.6.1, #.6.3, #.6.4 e #.6.5 constam nas respectivas quantidades 26 unidades, das quais, 24 se destinam às fracções e 2 ao condomínio.

2ª Questão: Em qualquer uma das Peças Escritas não é especificado o tipo de material dos dispositivos a aplicar, nomeadamente, válvulas de retenção, de segurança, de seccionamento ou de corte, suportes para contador e torneiras com ligação a mangueira.

Resposta: Os materiais para os acessórios serão em aço inox e de cravação, compatível com o material da tubagem. Os suportes de contador serão ser em chapa de aço zincado.

As torneiras serão de esfera em latão niquelado com manípulo comprido em aço e junção para mangueira em latão niquelado

Com os melhores cumprimentos,

A DIRECTORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

(Drª Isabel Figueiredo)

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

TELEFONE 234 406300

FAX 234 406301

<http://www.cm-aveiro.pt>

E-MAIL: geral@cm-aveiro.pt